

1' 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1' 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

- 1 - centrala wentylacyjna nawiewna dachowa VVS040-R-FHV o wydajności 3750Pa, ciśnienie dyspozycyjne 180Pa, waga 175kg (+/-10%)
1 - Czerpnia ścienna 1028x440mm montowana do kanału
2 - Tłumik akustyczny 1028x440x1000mm - 2 szt.
4 - Przepustnica wielopłaszczyznowa 1028x440mm - 1 szt.
4 podstawa dachowa 700x400 na cokole dachowym izolowanym - 1 szt.

Wentylator dachowy WDC/s31,5 (1450)
waga 22kg
montaż na podstawie dachowej BIIØ315 i cokole izolowanym 620x620mm



Wywiewnik dachowy Ø160 montowany na cokole dachowym i podstawie dachowej
Wyrzut z wentylatora zbiorczego VAM

Odprowadzenie spalin z kotła. Przewód 110/160mm

Wywiewnik dachowy Ø1160 montowany na cokole dachowym i podstawie dachowej
Wentylacja grawitacyjna kotłowni

Wentylator CAT montowany na cokole dachowym i podstawie dachowej

Uwaga:
Wszystkie przejścia przez dach wykonać zgodnie z lokalizacją przedstawioną na projekcie konstrukcji stropodachu.

RYSUNEK INNEJ SZYBKOŚCI NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSNĄCY, UZUPEŁNIONY LUB OSTATNIO KORYGOWANY, BEZ POŚREDNIEJ ZGODY AUTORA.				
 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE ITJ IZABELA ZABŁOCKA RADZÓW, ul. WIEJSKA 109, 63-440 RASZCÓW tel. 601 380 930 e-mail: iizabela.zablocka@interia.pl				
INWESTOR				
GMINA OSTRÓW WLKP., AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI				
NAZWA INWESTYCJI				
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MAŁEJ O PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM KUCHENNYM				
LOKALIZACJA INWESTYCJI				
GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, OBRĘB TOPOLA MAŁA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338				
PROJEKTANT	PODPIS			
MGR INŻ. WIESŁAW WENC IAN.7342-112/92 spec. instalacyjno-inżynieryjna				
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS			
INŻ. PAWEŁ KORTUS WKP/0358/PWOS/12 spec. instalacyjna				
OPRACOWAŁ	PODPIS			
MGR INŻ. GRZEGORZ KOŁODZIEJ				
TEMAT RYSUNKU:				
Rzut dachu – Rysunek zbiorczy br. sanitarnej				
BRANŻA	STADIUM	SKALA	DATA	NR RYS.
SANITARNA	PB	1:100	06.2018	S-12