

Ostrów Wielkopolski 04.04.2019r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986), dalej zwanej jako „Ustawa”, informuje, iż otrzymał od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu na: „**Gorzyce Wielkie-przebudowa ul. Spacerowej- Etap I, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie**”

Pytanie 1:

Kosztorys ofertowy poz. nr 39. Prosimy o wyjaśnienie jaka masa powinna być zastosowana na warstwę ścieralną AC8S gr. 4,0 cm, czy AC11S gr. 4,0 cm. Na jednym przekroju i w opisie technicznym jest warstwa ścieralna z AC8S gr. 4,0 cm, a na drugim przekroju i opisie technicznym jest AC11S gr. 4,0 cm,

Odpowiedź na pytanie 1:

Do wyceny przyjąć AC8S. Zamawiający dopuszcza zastosowanie AC11S.

Pytanie 2:

W opisie technicznym jest mowa o wykonaniu ścieku międzyjezdniowym szer. 40 cm z kostki brukowej betonowej. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 2:

Należy wykonać ściek 20cm zgodnie z pozycją 34, 35 kosztorysu.

Pytanie 3:

W opisie technicznym oraz na przekrojach jest mowa o siatce 100x200kN wstępnie powlekanej bitumem szer. 1,0 m oraz o skropieniu warstwy kationową emulsją średniorozpadową 0,8 kg/m². Pozycji tych nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Nie przewiduje się ułożenia siatki.

Pytanie 4:

Kosztorys ofertowy poz. nr 54. Wg kosztorysu należy wykonać na chodniku bitumicznym warstwę ścieralną z AC8S gr. 4,0 cm., natomiast na przekrojach jest warstwa z AC8S gr. 5,0 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 4:

Wycenę przyjąć zgodne z kosztorysem 4 cm

Pozostałe postanowienia bez zmian.

z up. WÓJTA
Antoni Hadrys
ANTONI HADRYŚ
Zastępca Wójta