

UWAGA

- kratka drzwiowa pow. czynna min. 200cm²
(lub podcięcie drzwi)
- nawiewnik okienny

LEGENDA:

- Kanały powietrza świeżego
- Kanały powietrza wywiewanego z pomieszczeń
- Kanały powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Kanały powietrza zużytego

Uwaga:


Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

SPIS ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ:

WENTYLATORY WYWIEWNE
(wszystkie wentylatory wyposażone w lampkę kontrolną, opóźnienie czasowe regulowane, kłapa zwrotna, czujnik wilgotności regulowany, łożyska kulkowe)

| Nr części | Lokalizacja wentylatora | Strumień pow. wyw. [m ³ /h] | Spręż [Pa] | Model |
|-----------|-------------------------|--|------------|---------------|
| W1 | 1.2 | 100 | 28 | DECOR CHZ-200 |
| W2 | 1.3 | 50 | 25 | DECOR CHZ-100 |
| W3 | 1.4 | 50 | 25 | DECOR CHZ-100 |

Wentylator DECOR CHZ-200 Moc el.: 20W
Wentylator DECOR CHZ-100 Moc el.: 13W
Napięcie zasilania: ~ 230V AC
Częstotliwość prądu: 50-60Hz
Stopień ochrony obudowy: IP45

| Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut przyziemia | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa obiektu: | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej | | |
| Adres budowy: | 3 ew. 301701_1 Miasto Ostrow Wlkp.; a ew. 00777 Miasto Ostrow Wlkp.; działka nr 15/2, ul. Gimnazjalna, 63-400 Ostrow Wlkp. | | |
| Projektant: | mgr inż. Maciej Cyba spec. nr UAR.2442-3/04 Uprawnienia w specjalności Instalacje-Instalacyjna w zakresie docel i instalacji sanitarnych | Podpis: | |
| Sprawdzający: | dr inż. Bartosz Cyba spec. nr W.01.04.02.00.02 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej | Podpis: | |
| Asystent projektanta: | dr inż. Ilona Cyba | Podpis: | |
|  | | 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 4, tel. 62 736 83 14, fax. 62 591 77 32, e-mail: cyba@cyba.pl www: www.cyba.pl | Data: wrzesień 2021r. Branża: Branża sanitarna Etap: Projekt techniczny |
| | | | Revizja: — Skala: 1:50 Nr rysunku: WM1 |